



Tel: (343) 298-98-00 Email: [amsenergo@mail.ru](mailto:amsenergo@mail.ru) Site: [www.amsenergo.ru](http://www.amsenergo.ru)  
ООО «АМС ЭНЕРГО» ОГРН 1146686007819 ИНН/КПП 6686047152 / 668601001  
р/с 40702810638030013287 в ФИЛИАЛ "ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"  
к/с 30101810100000000964 БИК 046577964

## Акт очистки и проверки технического состояния оборудования вентиляции

Комиссия в составе:

председателя комиссии: Заведующий МАДОУ №107 Мантурова Татьяна Игоревна  
(Ф.И.О., должность)

членов комиссии: Директор ООО «АМС ЭНЕРГО» Зарипов Василий Ясавиевич  
(Ф.И.О., должность)

инженер КИП ООО «АМС ЭНЕРГО» Мазунин Николай Владимирович.

в период с 15.00 часов "20" декабря 2024г. по 20.00 часов "20" декабря 2024г. произведена внутренняя механическая очистка воздуховодов, пылеуловителей, фильтров, вентиляционного оборудования, проверка эффективности работы вентиляционной системы

на объекте Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад №107  
(название, функциональное назначение)

по адресу: г. Екатеринбург, Таганская, 85,

При этом установлено:

1. После очистки от пыли и пожароопасных отложений, жира, строительного мусора, система вентиляции и вентиляционное оборудование находятся в чистом состоянии
2. Техническая документация вентиляционной системы в составе проекта на вентиляцию, паспорта системы вентиляции соответствует установленному оборудованию.
3. Отклонения по расходу воздуха, проходящего через отдельные воздуховыпускные и воздухоприемные отверстия, не выходят за допустимые пределы. Вентсистемы В1, В2, В3, В4 обеспечивают нормативный воздухообмен в помещениях учреждения, согласно требованиям СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", а также СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг"

Выводы и предложения комиссии: Вентсистемы В1, В2, В3, В4 соответствуют действующим на территории РФ Санитарным нормам и правилам и пригодны к дальнейшей эксплуатации на объекте

" 20 " декабря 2024 г.

Председатель комиссии

Мантурова Татьяна Игоревна

(Ф.И.О., подпись)

члены комиссии:

Зарипов Василий Ясавиевич

(Ф.И.О., подпись)

Мазунин Николай Владимирович

(Ф.И.О., подпись)

